
POSTA CERTIFICATA: Risposta a Prot.N.0005199/2025 Piano Attuativo a Cesate

Mittente: centronovedrate@pec.snam.it

Destinatari: protocollo.comune.cesate.mi.legalmail.it <protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it>

Destinatari (CC): Caruzzo Costanza <Costanza.Caruzzo@snam.it>

Inviato il: 02/04/2025 12.05.27

Posizione: PEC Comune di Cesate(MI)/Posta in ingresso

Buon giorno,

alleghiamo quanto in oggetto.

Distinti saluti.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

DINORD-NOVE-25-80-CC-DG.pdf.p7m ()

Prot.N.0005199-2025 (002).pdf ()



COMUNE DI CESATE Ufficio Protocollo - c_c569	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0006198/2025 del 03/04/2025	
Classificazione: 6.2	
Firmatario: COSTANZA CARUZZO	

energy to inspire the world

DINORD/NOVE/25/80/CC/DG
Novedrate, 31.03.2025

Spett.le
Comune di Cesate
Via Don Oreste Moretti, 10
20034 Cesate MI

protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it

OGGETTO: Prot.N.0005199/2025 - TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE TSM IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE AI SENSI DELLA L.R. N. 12/05 E SS.MM.II..

Con riferimento alla Vs. Prot.5199/2025 del 19.03.2025, SNAM RETE GAS (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e Nazionali destinate all'attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. del 23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico) con la presente comunica che le opere in progetto non interferiscono metanodotti di propria competenza.

Con l'occasione, si rammenta quanto riportato nel *D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico* recante *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”*, ovvero al punto 1.5 *“Gestione della sicurezza del sistema di trasporto”*, il quale prevede che gli *Enti locali* preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

Infine si evidenzia che il *Centro Snam Rete Gas di Novedrate - via Provinciale Novedratese n 1/b – tel 031792432* - resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o occorrenza.

Distinti saluti.



Business Unit Asset Italia
Distretto Nord
Trasporto
Manager Centro di Novedrate
Costanza Caruzzo
Documento firmato digitalmente

Centro di Novedrate
Strada Provinciale Novedratese, 1/B
22060 NOVEDRATE CO
Ph. + 39 031 792432
www.snam.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio