



totale	135,40	indicativi non essendo le superfici illuminanti interrate computabili ai fini della verifica dei rapporti	
--------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

VERIFICA DEI RAPPORTI AREANTI (n.b. tutte le misure sono approssimate alla metà della decina)

ambiente	superficie calpestabile (mq)	superficie illuminante (mq)	rapporto illuminante	note
archivio / zona espositiva	$7,06 * 8,95 = 63,20$	finestra (1,1x1,76)x2=3,87 totale=3,87	xxxx	ambiente con saltuaria presenza di persone con aereoeffluvia artificiale come da progetto specifico
sottoscala	$7,06 * 1,80 = 12,70$	xxxx	xxxx	ambiente senza p.p. che non deve sottostare a rapporti aereoeffluvia
disimpegno	$2,22 * 4,70 = 10,40$	finestra (1,1x1,76)=1,93 totale=1,93	xxxx	ambiente senza p.p. che non deve sottostare a rapporti aereoeffluvia
dispensa	$4,74 * 2,05 = 9,70$	xxxx	xxxx	ambiente senza p.p. che non deve sottostare a rapporti aereoeffluvia
spogliatoio per il personale	$2,93 * 2,05 = 6,00$	xxxx	xxxx	ocale sotterraneo destinabile ad usi che comportano la presenza di persone in possesso dei requisiti di cui art. 3.6.4 del R.I.
wc	$1,71 * 0,68 * 2 = 2,30$	xxxx	xxxx	ocale sotterraneo destinabile ad usi che comportano la presenza di persone in possesso dei requisiti di cui art. 3.6.4 del R.I.
disimpegno di servizio	$3,20 * 4,45 = 14,25$	finestra (1,1x1,76)=1,93 totale=1,93	xxxx	ambiente senza p.p. che non deve sottostare a rapporti aereoeffluvia
cucina	$3,78 * 4,45 = 16,85$	xxxx	xxxx	ocale sotterraneo destinabile ad usi che comportano la presenza di persone in possesso dei requisiti di cui art. 3.6.4 del R.I.
totale	135,40	* i valori sono meramente indicativi non essendo le superfici illuminanti interrate computabili ai fini della verifica dei rapporti		

oggetto

PROGETTO DELL'ACC.